



- 本院是政府计量行政部门授权的法定计量检定机构

质量管理体系符合GB/T 19001-2015/ISO 9001:2015标准的要求

The quality management system for laboratory complies with ISO 9001:2015 standards.

- 本次校准的技术依据(代号、名称)

Reference documents for the Calibration (Code、 Name)

依据: JJF(浙) 1144-2018 交流高压试验装置校准规范

- 本次校准所使用的主要计量标准器具

Main standards of measurement used in the Calibration

名称 Name	型号/编号 Type/Serial No.	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度等级/最大允许误差 Uncertainty/Accuracy	证书号/溯源机构/有效期至 Certificate No./Traceability Institution/Valid Until
高压标准电容分压器	YL200-100/539	(1~200)kV	0.1级	(计)字第202140054号/电压计量站/2023-06-13

校准数据/结果

Results of Calibration

高电压测量: AC

标准值(kV)	被测显示值(kV)	测量不确定度: U_{95} , $k=2$
24.73	24.44	1.0%
61.98	62.08	1.0%