

湖北省计量测试技术研究院

检定证书

制造单位 武汉特高压电力科技有限公司

检定依据 JJG 313—2010 测量用电流互感器检定规程

检定等级 0.2级

(检定单位专用章)

批准人

核验员

检定员

耿睿
蔡建果
周天

检定日期

2022年 10月 09日

有效期至

2023年 10月 08日

检定结果

Results of Verification

1、外观检查: 合格。
2、绝缘电阻测定: 合格。
3、工频耐压试验: 通过。
4、空载电流测定: 符合标准。
5、绕组极性检查: 减极性。
6、基本误差测量: 合格。

误差数据

量限	误差	I/In(%)					二次负荷
		5	20	100	120		
15	比值差(%)	0-0.20	0-0.14	0-0.04	0-0.04		5VA



5

2

31

2

